

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 3
ИМ. АТАМАНА М.И. ПЛАТОВА
(МБОУ СОШ № 3 им. атамана М.И. Платова)
ОКПО 33355534 ОГРН 1026102224851
ИНН/КПП 6150928952/615001001
пр. Ермака, 72/95
г. Новочеркасск 346410
тел. (8635) 22-80-88E-mail:
sch3novoch@yandex.ru № от 11.09.2023

г. Начальнику ОНД и ПР по
г. Новочеркасску
УНД и ПР Главное управление МЧС
России по Ростовской области
К.И. Рубашкину

Директор МБОУ СОШ № 3 им. атамана
М.И. Платова
Е.П. Удовенко

Администрация МБОУ СОШ № 3 им. атамана М.И. Платова сообщает, что мероприятия по представлению № 310-33/2023/4 от 30.08.2023 Главного управления МЧС России по Ростовской области будут выполнены при поступлении финансирования:

1. Проведение испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
2. Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
3. Документы, подтверждающие работоспособность соединительных линий СОУЭ в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
4. Документы, подтверждающие работоспособность соединительных линий АУПС в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций – техническое обслуживание 1 раз в квартал.
5. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в здании не имеют защиты от распространения пожара, а в местах прохождения шлейфов СПС через несущие стены, перекрытия, перегородки между помещениями разного функционального назначения не предусмотрены кабельные проходки.
6. На объекте защиты допускается установка дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5м от осветительных приборов.

Директор

Е.П. Удовенко