



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003,

тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: [gumchsro@donpac.ru](mailto:gumchsro@donpac.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасск**

**управления надзорной деятельности и профилактической работы**

**Главного управления МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,

тел., факс (863) 5224104, e-mail: [5ogpn\\_rnd@mail.ru](mailto:5ogpn_rnd@mail.ru).

**Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 41/2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению средняя с

щеобразовательная школа № 3 имени Атамана М.И. Платова

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 41 от «  
апреля 2022 года заместителем начальника ОНД и ПР по г. Новочеркасску УНД и  
ГУ МЧС России по Ростовской области – заместителем главного государственного  
спектора по пожарному надзору по г. Новочеркасску капитаном внутренней служ  
Плясуновым Н.В. проведена плановая выездная проверка, в ходе которого присутст  
вал представитель контролируемого лица – директор Муниципального бюджетного  
разовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 имени Атам  
М.И. Платова – Романенко Татьяна Семёновна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии  
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устрани

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	От
1.	<i>не проведены испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в</i>	<i>пп. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от</i>	20.03.2023	


	журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	16.09.2020 года № 1479	
2.	отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479	20.03.2023
3.	отсутствуют документы, подтверждающие работоспособность соединительных линий СОУЭ в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ч. 2 ст. 82, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	20.03.2023
4.	отсутствуют документы, подтверждающие работоспособность соединительных линий АУПС в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ч. 2 ст. 82, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.15.7 СП 5.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	20.03.2023
5.	при эксплуатации систем противопожарной защиты сверх срока службы отсутствуют документы, подтверждающие проведение ежегодных испытаний, подтверждающих возможность дальнейшей эксплуатации	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479	20.03.2023
6.	горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в здании не имеют защиты от распространения пожара, а в местах прохождения шлейфов СПС через несущие стены, перекрытия, перегородки между помещениями разного функционального назначения не предусмотрены кабельные проходки	ч. 7 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.03.2023
7.	на объекте защиты допускается установка дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов	ст. 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	20.03.2023

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых, в том числе для должностных лиц контролируемого лица, на которых возложена ответственность с законодательством Российской Федерации и организа-

распорядительными актами контролируемого лица обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ СОШ № 3 имени Атамана М.И. Платова  
Романенко Татьяна Семёновна



---

(подпись)

«29» апреля 2022 года

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новочеркаску  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области  
капитан внутренней службы Плясунов Никита Вадимович



---

(подпись)

«29» апреля 2022 года