



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003,
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасск
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 46/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3**

им. Атамана М.И. Платова, допустила нарушения на объекте:

директор - МБОУ СОШ № 3 - Романенко Татьяна Семёновна.

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора гор Новочеркаска по пожарному надзору от «19» мая 2021 года № 46, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «25» 2021 г. по «08» июня 2021 г. проведена внеплановая выездная проверка Шаровым Сергеем Игоревичем – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, здания и помещений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 им. Атамана М.И. Платова, расположенных по адресу: 346410, Ростовская область, г. Новочеркасск пр. Ермака, 92/75, совместно с Директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 им. Атамана М.И. Платова – Романенко Татьяной Семёновной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) и (указывающая только выполнене)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует подтверждение кабельных линий систем обнаружения пожара в течении времени ,	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	21.02.2022	

	необходимого для выполнения предназначенных функций	<p>безопасности» ст. 6, ст. 82 ч. 2, ст. 84. п. 7; СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 3.4; СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.15.3</p>		
2.	Отсутствует подтверждение кабельных линий систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (СОУЭ) на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения предназначенных функций	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ч. 2, ст. 82, ст. 84 п. 7; СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 3.4; СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.15.3</p>	21.02.2022	
3.	В задании, на путях эвакуации отсутствует аварийное освящение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освящения	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 5, ст. 6, ст. 51, ст. 52, ст. 53; СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 4.3.1; СНиП 21-01-97* п. 6.22; Строительные нормы и правила Российской Федерации. «Пожарная безопасность зданий» п. 33, п. 37 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от</p>	21.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности в квартирах (комнатах) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР ОНД и ПР по г. Новочеркасску
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
С.И. Шаров
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«08» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МБОУ СОШ № 3 им. Атамана М. Платова – Романенко Татьяна Семёновна
(должность, фамилия, инициалы)

«08» июня 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору